



# Новгородский центр пожарной безопасности

173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 59 «Б»  
Тел.\ факс. 8(8162) 94-89-95, 94-89-65, 60-48-81, 60-44-16  
Web: www.ncpb.ru E-mail: office@ncpb.ru

Лицензия № 2-2/00159 выдана Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

## Техническое обслуживание огнетушителей

### Порошковые огнетушители (цены на 20.06.2018 г. в рублях с учетом налогов)

Тип огнетушителя	Перезарядка и освидетельствование (испытание 1 раз в 5 лет)	Перезарядка (без покраски)	Осмотр и проверка ОТВ	Дополнительные работы	
				Покраска	Замена запасных частей
ОП-1(з)	248	193	87	150	
ОП-2(з)	304	228	87	150	
ОП-3(з)	378	262	87	167	
ОП-4 (з)	466	348	87	173	
ОП-5(з)	539	422	87	173	
ОП-6(з)	612	495	115	173	
ОП-7(з)	698	572	115	184	
ОП-8(з)	757	626	115	184	
ОП-10(з)	874	728	131	218	
ОП-12(з)	946	829	131	242	
ОП-35(з)	3496	2910	146	288	
ОП-50(з)	4221	3784	175	345	
ОП-70 (з) (ОП-100)	6808	6647	262	575	
Замена ЗПУ (переносной / передвижной)					190/ 627
Замена шланга (переносной / передвижной)					92 / 1139
Замена манометра / чеки/колеса к ОП-50,ОП-100					63 / 12 / 690
Замена этикетки (переносной/ передвижной)					20 / 40

### Углекислотные огнетушители

Тип огнетушителя	Перезарядка освидетельствование (испытание 1 раз в 5 лет)	Перезарядка	Осмотр и проверка ОТВ	Дополнительные работы	
				Покраска	Замена запасных частей
ОУ-1( масса заряда 1 кг)	276	179	91	150	
ОУ-2( масса заряда 1,4 кг)	334	248	91	167	
ОУ-2( масса заряда 2 кг)	410	304	91	173	
ОУ-3 ( масса заряда 2 кг)	410	304	91	173	
ОУ-3( масса заряда 3 кг)	426	345	91	173	
ОУ-4( масса заряда 4 кг)	546	428	91	196	
ОУ-5( масса заряда 3,5 кг)	518	400	121	196	
ОУ-5( масса заряда 5 кг)	575	455	121	196	
ОУ-6( масса заряда 4,2 кг)	575	442	121	196	
ОУ-6( масса заряда 6 кг)	607	470	121	196	
ОУ-7( масса заряда 7 кг)	638	497	121	196	
ОУ-10( масса заряда 7 кг)	638	497	121	196	
ОУ-10( масса заряда 10кг)	728	580	152	207	
ОУ-15( масса заряда 15кг)	1168	952	182	230	
ОУ-20( масса заряда 15кг)	1168	952	182	230	
ОУ-25( масса заряда17,5кг)	1334	1076	182	230	
ОУ-25( масса заряда 23 кг)	1932	1546	304	288	
ОУ-40( масса заряда 28 кг)	1973	1587	304	288	
ОУ-80( масса заряда 56 кг)	3051	2567	304	288	
Замена ЗПУ ( переносной / передвижной)					305 / 518
Замена раструба / чеки / тележки					92 / 12 / 518
Замена этикетки (переносной/передвижной)					20 / 40
Шланг с раструбом к ОУ-5 / ОУ-10 / ОУ-40					265 / 276 / 1810

### Воздушно-пенные огнетушители

Тип огнетушителя	Перезарядка освидетельствование (испытание 1 раз в 5 лет)	Перезарядка	Осмотр и проверка ОТВ	Дополнительные работы	
				Покраска	Замена запасных частей
ОВП-4(з)	232	160	87	173	
ОВП-5(з)	276	204	87	173	
ОВП-8(з)	348	276	115	196	
ОВП-10(з)	407	320	115	196	
ОВП-50(з)	611	574	200	345	
ОВП-100(з)	1440	1150	291	575	
Замена чеки / манометра					12 / 63
Замена ЗПУ (переносной / передвижной)					265 / 679
Замена этикетки (переносной/передвижной)					20 / 40
Замена шланга ОВП-8(з) / ОВП-50(з)					150 / 2013
Пеногенератор к ОВП-50(з)					748

При заключении договора на обслуживание автоматической пожарной сигнализации, внутреннего пожарного водопровода, периодического осмотра и проверку ОТВ первичных средств пожаротушения, **скидка на техническое обслуживание огнетушителей до 3%, а также специальные цены на товары и услуги.**

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, техническое освидетельствование (испытание) и перезарядку огнетушителей.

Огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезарядаться не реже 1 раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.